



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0305-2782904
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(CB级)

型号: THQ1-250H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



| | |
|---|--|
| 样品名称: 自动转换开关电 器 型 号: THQ1-250H 样品来源: 企业送样 样品数量: 2 收样日期: 208-01-29 完成日期: 2018-01-29 | 委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号 |
|---|--|

试验结论: 原获证(2012010305572189)产品依据 GB/T 14048.11-2016 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2012010305572189)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 THQ1-250H Ue: AC400V; Ie: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Ui: 800V; Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); H 型: Icn: 70kA; Icm(峰值): 154kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB 级; TSE 型式: ATSE; 3P、4P

| | |
|--|--|
| 主检: 蔡益州 签名:  日期: 2018-01-29 |  浙江省机电产品质量检测所 2018年01月29日 |
| 审核: 高云燕 签名:  日期: 2018-01-29 | |
| 签发: 杜 量 签名:  日期: 2018-01-29 | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|----------------------|--------|--|
| 备注 | ODM 认证 | | 母证书 | | ODM 申请 | |
| | 委托人名称 | 浙江天正电气股份有限公司 | | 浙江天正智能电器有限公司 | | |
| | 委托人地址 | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 | | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 | | |
| | 型号 | TGQ2-250L、TGQ2-250M、TGQ2-250H、TGQ1-250L、TGQ1-250M、TGQ1-250H | | THQ1-250H | | |
| | 母证书编号 | 2012010305572189 | | | | |
| | 母证书检测机构 | 浙江省机电产品质量检测所 | | | | |
| | 说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C171237”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。本次 ODM 申请仅对 TGQ1-250H 等型号进行认证。 | | | | | |