



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2018CCC0302-2869320  
(任务编号)

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL□-400/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 负荷隔离开关                  型号: GLC-400/4、                  GLZ2-400/4、GLZ-400/4、                  GL-400/4KFT、GL-400/3                  商 标: /                  样品数量: 12 台                  样品来源: 送样                  收样日期: 2018-05-08、                  2018-05-09                  完成日期: 2018-06-15</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕                  工业区                  生产者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕                  工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区                  中心大道 288 号</p>	
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  GL□-400/□□□□; Uimp:12kV; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC415V/690V,                  Ie:400A/315A; Icw:20kA/1s, Icm:40kA; 使用类别:AC-21B; 3P, 4P                  配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC, Ith:3A, AC-15:220V/0.8A</p>		
<p>主检: </p>	<p>日期: 2018-06-15</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院                  2018年7月6日                  (2)</p>
<p>审核: </p>	<p>日期: 2018-07-05</p>	
<p>签发: </p>	<p>日期: 2018-07-06</p>	
<p>备注:                  1.变更情况: 详见附页;                  2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ794(A2017CCC0302-2632271);                  3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;                  4.原 3C 证书编号: 2012010302584353;                  5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系                  统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);                  6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>		