



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2906118
(任务编号)

产品名称: 辅助触头、报警触头

型 号: OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



<p>样品名称: 辅助触头、报警触头</p> <p>型号: OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-06-21</p> <p>完成日期: 2018-07-02</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3

Ui: 690V;

Uimp: 4kV;

OF-M1/M2, SD-M1/M2:

Ith: 3A;

AC-15:Ue/le:AC380/400/415V/0.3A;


DC-13:Ue/le:DC110/220/250V/0.15A;


OF-M3, SD-M3:


Ith: 6A;

AC-15:Ue/le:AC380/400/415V/1A;

DC-13:Ue/le:DC110/220/250V/0.15A

主检:  日期: 2018-07-10

审核:  日期: 2018-07-10

签发:  日期: 2018-07-10



(检验检测专用章 盖章)

2018 年 07 月 10 日

备注:

变更情况:	变更前	变更后
标准版本更新	GB/T14048.5-2008	GB/T14048.5-2017
原证书编号	2016010304928784	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0304-2627128	
原检测单位	上海电器设备检测所	