



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2869566

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GL□-250, GL□-200



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



|   |   |
|---|---|
| 申请编号: A2018CCC0302-2869566<br>样品名称: 负荷隔离开关<br>型号: GL□-250, GL□-200<br>商标: <b>TENGEN</b><br>数量: 15 台<br>样品来源: 生产企业送样<br>收样日期: 2018-06-25<br>完成日期: 2018-09-12 | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产者: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号 |
|---|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

GL□-250, GL□-200;

Ui: 800V; Ue: AC415V、AC690V; Uimp: 8kV;

Ith: 250A; Ie: 200A(Ue: 690V), 250A(Ue: 415V);

Icw: 9kA/1s; Icm (峰值): 15.3kA;


使用类别: AC-21B;

极数: 3P, 4P


配用的辅助触头:

型号: KW2-0Z;

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 220V/0.8A;

主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-09-22

审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-09-22

签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-09-22



备注: 本报告为变更报告, 具体变更内容见附页表 1: