



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2018CCC0302-2943677

产品名称: 隔离器

型号: HS11FD-250/4、HS11FD-200/4

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 隔离器</p> <p>型 号: HS11FD-250/4、 HS11FD-200/4</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.08.10</p> <p>完成日期: 2018.08.29</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HS11FD-250/4、HS11FD-200/4; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ue: AC380V; Ith=Ie: 250A、 200A; AC-20A; 4P; Icw: 5kA/1s; 配用的辅助触头: 1NO1NC: Ith: 3A; AC-15, Ue/Ie: AC220V/0.5A; DC-13, Ue/Ie: DC220V/0.1A</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.08.29</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为标准换版申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 2. 原证书编号为: 2014010302724057; 3. 原报告编号为: 01602-DW140012(浙江立德产品技术有限公司低压电器实验室) <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	