



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2018CCC0302-2950904

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: GLZ-63/3、GLZ-63/4、
GLZ-100/3、GLZ-100/4、
GLZ-63/3J、GLZ-63/4J、
GLZ-100/3J、GLZ-100/4J

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 负荷隔离开关</p> <p>型 号: GLZ-63/□□、 GLZ-100/□□</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.07.25</p> <p>完成日期: 2018.08.08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>GLZ-63/3、GLZ-63/4、GLZ-100/3、GLZ-100/4、GLZ-63/3J、GLZ-63/4J、GLZ-100/3J、 GLZ-100/4J; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 100A; Ue: AC380V; Ie: 63A、100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.08.08</p>	
<p>注: 该申请为标准换版申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 标准换版: 变更前: GB14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 原证书编号为: 2014010302720492; 原报告编号为: 03601-A-14B2322-S (苏州电器科学研究院股份有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	