



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2956793
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: ME-8104,ME-8107,ME-8108,ME-8111,ME-8112,
ME-8122,ME-8166,ME-8169,ME-9101




检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 行程开关 型 号: ME-8104, ME-8107, ME-8108, ME-8111, ME-8112, ME-8122, ME-8166, ME-8169, ME-9101 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-04 完成日期: 2018-09-08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 ME-8104, ME-8107, ME-8108, ME-8111, ME-8112, ME-8122, ME-8166, ME-8169, ME-9101
 Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:5A;
 AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.8A;
 DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.16A;
 IP62.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-16
 审核: 丁 娟 签字:  日期: 2018-11-16
 签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-16



备注:
 1. 变更情况: 见附件
 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-12B2865-S;
 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
 4. 原 CCC 证书编号: 2012010305584349;
 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。