



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2943914
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: ST3PA, ST3PC, ST3PF, ST3PR

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 时间继电器</p> <p>型号: ST3PA, ST3PC, ST3PF, ST3PR</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-09-17</p> <p>完成日期: 2018-09-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

ST3PA, ST3PC, ST3PF, ST3PR
 Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:5A;
 AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.5A;
 DC-13:Ue/Ie:DC24V/0.5A;
 IP20.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-26

审核: 姜鑫 签字:  日期: 2018-11-26

签发: 张洁 签字:  日期: 2018-11-26



备注:

1. 变更情况: 见附件
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4483-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2004010303121085;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。