



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2018CCC0305-2943456
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW8-10

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 万能转换开关 型号: LW8-10 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-23 完成日期: 2018-08-30</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>LW8-10 Ui:500V; Uimp:2.5kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A.</p>	
<p>主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-12-11</p>	
<p>审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-12-11</p>	
<p>签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-12-11</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.变更情况: 见附件 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B3537-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2013010305593749; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	