




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果

申请编号：A2018CCC0304-3087732





产品名称：辅助触头组

型号：FC5e-11、FC5e-02、FC5e-20

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0304-3087732                  样品名称: 辅助触头组                  型号: FC5e-11、FC5e-02、FC5e-20                  商标: /                  数量: 3台                  样品来源: 生产企业送样                  收样日期: 2019年01月08日                  完成日期: 2019年01月11日</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司                  委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号                  生产者: 浙江天正电气股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验结论: 原获证(母证书号: 2016010304881002)产品依据 GB/T14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: 2016010304881002)产品的描述、内部结构一致。</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  FC5e-11、FC5e-02、FC5e-20;                  Ui: 660V; Uimp: 6kV;                  使用类别: AC-15、DC-13;                  Ue/ Ie: AC380V/0.95A(AC-15); DC220V/0.15A(DC-13);                  Ith: 10A;                  FC5e-11: 1NO1NC; FC5e-02: 2NC; FC5e-20: 2NO;                  防护等级: IP20;</p>	
<p>主检: 沈涛 签名:  日期: 2019-01-11</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2019年01月11日</p>
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-01-11</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-01-11</p>	
<p>备注: 利用已获证书结果委托人与母证书的信息见附页:</p>	