



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2019CCC0304-3331911  
(任务编号)

产品名称: 复合开关

型 号: TGFK-NS, TGFK-NF

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







产品名称: 复合开关 型号: TGFK-NS,TGFK-NF 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-27 完成日期: /	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生 产 者: 新乡市万新电气有限公司 生产者地址: 新乡市平原路 699 号河南工学院内 万新电气工程训练中心  生 产 企 业: 新乡市万新电气有限公司 生产企业地址: 新乡市平原路 699 号河南工学院内 万新电气工程训练中心
---	---

试验结论: 按原获证 2017010304022812 产品依据 GB/T14048.4-2010 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 2017010304022812 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGFK-NS,TGFK-NF  
 Ui:660V;Ith:60A;Uimp:2.5kV;  
 Ue: AC380V(共相),AC220V(分相);  
 Ie: 45A; Qe: 30kvar;  
 控制方式: RS485;  
 使用类别:AC-6b;  
 极数:3P.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-12-03	
审核: 姜鑫 签名:  日期: 2019-12-03	
签发: 陈源 签名:  日期: 2019-12-03	

备注:

利用已获证书结果 模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	新乡市万新电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	新乡市平原路 699 号河南工学院内万新电气工程训练中心	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	JGX-WK 380V,JGX-WK 220V	TGFK-NS,TGFK-NF
母证书编号	2017010304022812	
母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03601-A-17B0858-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外其余参数均一致。