

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: 20200526000810  
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG316T

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称: 时控开关</p> <p>型 号: KG316T</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 10 只</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2020-06-09</p> <p>完成日期: 2020-07-03</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>KG316T; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC240V/3A, AC380V/3A; IP20</p>	
<p>主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2020-07-03</p>	 <p>国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2020年07月06日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2020-07-06</p>	
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2020-07-06</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 Y-01 为样块</p>