

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002660

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-04

自我声明地点：

生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002660

产品系列、型号、规格:

TeB5LE-63, TeB5LE-63H: U_{imp} :4kV; U_i :690V; U_e :AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型; I_n : 30mA, 50mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: AC型; 额定剩余动作类型: 电子式; I_m =2kA; I_{cs} =7.5kA; I_{cn} =10kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极常通)、2P (带二个保护极)、3P (带三个保护极)、3P+N (带三个保护极, N极常通)、4P (带四个保护极); 2P、3P、4P 具备隔离功能, 1P+N、3P+N 不具备隔离功能

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-04

自我声明地点:

生产者签章: