



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: A2019CCC0305-3208262
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1N-400L/3, TGQ1N-400L/4,
TGQ1N-400M/3, TGQ1N-400M/4,
TGQ1N-630L/3, TGQ1N-630L/4,
TGQ1N-630M/3, TGQ1N-630M/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型 号: TGQ1N-400L/3, TGQ1N-400L/4, TGQ1N-400M/3, TGQ1N-400M/4, TGQ1N-630L/3, TGQ1N-630L/4, TGQ1N-630M/3, TGQ1N-630M/4</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-08-20</p> <p>完成日期: 2019-09-18</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1N-400L/3, TGQ1N-400L/4, TGQ1N-400M/3, TGQ1N-400M/4, TGQ1N-630L/3, TGQ1N-630L/4, TGQ1N-630M/3, TGQ1N-630M/4 Ui: 800V(主); 400V(控辅); Uimp: 8kV(主); 2.5kV(控辅); Ue: AC400V; Ie: 250A, 315A, 350A, 400A(配 TGM1N-400L, TGM1N-400M 断路器); 400A, 450A, 500A, 630A(配 TGM1N-630L, TGM1N-630M 断路器); 使用类别: AC-33B; Icn: L 型: 50kA, M 型 70kA; Icm(峰值): L 型: 105kA, H 型 154kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: RTSE(仅智能型带通讯控制器), ATSE; 极数: 3P, 4P.</p>	
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-11-18</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2019年11月18日</p>
<p>审核: 尤雪元 签名:  日期: 2019-11-18</p>	
<p>签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-11-18</p>	
<p>备 注:</p> <p>TGQ1N-630M/4YA:#01#03#05 TGQ1N-630L/4YCTW:#02 TGQ1N-400L/4YCW:#04</p>	