

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005317

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：电能表外置断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T10963.1-2005  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005317

产品系列、型号、规格:

TGB2D-80R, TGBD-80R;  $U_e$ : AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P+N, 4P);  $I_n$ : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A;  $U_i$ : 500V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{cn}=I_{cs}$ : 6kA (80A),  $I_{cn}=10kA, I_{cs}=7.5kA$  (6A~63A); 瞬时脱扣类型: C型; 极数: 1P+N(只带一个保护极, N可开闭)、2P、3P+N(只带三个保护极, N可开闭)、4P; 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC 220V

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: