

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005306

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 16917.1-2014，GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江九策智能电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇方斗岩工业区A2幢3-4层

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005306

产品系列、型号、规格:

TGBDLE-80YN、TGBDLE-80Y、TGBDLE-80YH; U_{imp} :4kV; U_i :690V; U_e :AC400V; I_n :6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型:C型、D型; I_n :30mA/50mA/100mA; 可调; 额定剩余动作类:AC型, 电子式; I_m :2kA; $I_{cs}=I_{cn}$:4.5kA(TGBDLE-80YN), $I_{cs}=I_{cn}$:6kA(TGBDLE-80Y), $I_{cs}=7.5kA$ 、 $I_{cn}=10kA$ (TGBDLE-80YH); 极数:4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用;

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: