



产品认证证书

证书编号：CQC2016010302871444

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江金莱勒电气有限公司 (V030325)
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

GL□-□/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A;
Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头:
Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: 220V/0.8A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 12 月 07 日 有效期至：2030 年 11 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 10 月 10 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2016010302871444

纸 号：

型号的解释：

$\frac{GL}{(1)}$ $\frac{\square}{(2)}$ - $\frac{\square}{(3)}$ / $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式：“C”表示侧方正面操作，“Z1”表示上下两个负荷开关转换操作
- (3) 额定电流(A)：2000、2500、3150
- (4) 极数：3-3P，4-4P
- (5) “J”表示柜外操作，柜内操作时不注
- (6) “F11”表示一常开一常闭，“F22”表示二常开二常闭

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>