



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2011CCC0305-1128564
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: THQ2-100/3P,THQ2-100/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1128564 (任务编号) 样品名称: 双电源自动转换开关 型号规格: THQ2-100/3P,THQ2-100/4P 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-06-28 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江宇业电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇后街工业区 (昌林液压气动成套有限公司东幢 5 楼) 生产企业: 浙江宇业电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇环城东路 19 号
--	---

试验依据标准:GB/T 14048.11-2008

《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THQ2-100/3P,THQ2-100/4P Ith: 100A; Ue: AC400V; Ie: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 使用类别: AC-33B; Icm (峰值): 8kA, Icw: 5kA; PC 级; 3P, 4P。	YES1-100 Ith: 100A; Ue: AC400V; Ie: 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 使用类别: AC-33B; Icm (峰值): 8kA, Icw: 5kA; PC 级; 3P, 4P。
---	--

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2009010305342410)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

主检: 张 洁 签名: *张洁* 日期: 2011-06-30

审核: 陆维导 签名: *陆维导* 日期: 2011-06-30

签发: 胡德霖 签名: *胡德霖* 日期: 2011-06-30



备注	ODM 认证	母证书	ODM 申请
	委托人名称	上海宇煌电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人地址	上海市青浦区朱家角镇沈砖路 1576 号 A853 室	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
	型号	YES1-100	THQ2-100/3P,THQ2-100/4P
	母证书编号	2009010305342410	
	母证书检测机构	浙江立德产品技术有限公司	
	说明: 本试验报告引用编号为“C-018-DC090413”的报告, 仅修改了委托人名称、地址,除型号命名不同外,其余参数均一致。		