

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980308000027

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：刀型触头熔断器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 13539.2-2015  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：请确认联系人信息  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2024/05/14  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980308000027

产品系列、型号、规格:

RT16-4a、RT16Z-4a; RT16-4a: 熔断体: Un: AC690V; In: 800A、1000A、1250A、1600A; 额定分断能力 I1: AC690V/100kA; 分断范围和使用类别: gG; RT16Z-4a: 熔断体: Un: AC690V、DC440V; In: 800A、1000A、1250A、1600A; 额定分断能力 I1: AC690V/100kA、DC440V/100kA; 分断范围和使用类别: gG; 支持件: Un: AC690V、DC440V; In: 1600A; 峰值耐受电流: 100kA; 极数: 1P;

联系人: 请确认联系人信息  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-05-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。