

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307923276

发证日期: 2021年09月23日

有效期至: 2031年09月23日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TGM1E□-250L、TGM1E□-250M、TGM1E□-250H、TGM3E□-250L、TGM3E□-250M、TGM3E□-250H; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307923276

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

TGM1E□-250L、TGM1E□-250M、TGM1E□-250H、TGM3E□-250L、TGM3E□-250M、TGM3E□-250H；

Ue(旋钮型控制器)：AC380/400/415V、AC660/690V；Ue(液晶型控制器)：AC400V；

Ui (TGM□EX)：800V；Ui (TGM□E)：1000V；Uimp：8kV；

In：液晶型控制器：250A (Ir：100A~250A连续可调)；

旋钮型控制器：250A (Ir：100A、110A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A
分级可调)；

过电流脱扣器类型：电子式；

AC380/400/415V：Ics：35kA (L型)，Icu：35kA (L型)；Icw：3kA/1s (L型)；

Ics：50kA (M型)，Icu：50kA (M型)；Icw：3kA/1s (M型)；

Ics：50kA (H型)，Icu：85kA (H型)；Icw：3kA/1s (H型)；

AC660/690V：Ics：10kA (L型)，Icu：10kA (L型)；

Ics：10kA (M型)，Icu：10kA (M型)；

Ics：10kA (H型)，Icu：20kA (H型)；

选择性类别：A类；适用频率：50/60Hz；

极数：3P、3P+N (三个保护极，N极不可开闭)；4P (三个保护极，N极可开闭)；4P；产品适用于隔离 (3P+N除外)；

配用的辅助触头OF-M、报警触头SD-M：(1NO1NC，2NO2NC，4NO4NC)；Ith：3A；

AC-15：Ue/Ie：AC380/400/415V/0.3A；DC-13：Ue/Ie：DC110/220/250V/0.15A；

符合附录N的电子附件：欠电压脱扣器QT：Us：AC220/230V、AC380/400V；

预付费分励脱扣器FT：Us：AC220V；

电动操作机构CD2：Us：AC220/230V、AC380/400V；

电子分励报警附件：Us：AC220V、DC24V。



中国质量认证中心

