

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-834697




(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TGBK-40A、TGB1N-40A、
TGB1N-40N、TGBK-40N

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: TGBK-40A、TGB1N-40A、 TGB1N-40N、TGBK-40N</p> <p>样品数量: 50 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-07-08</p> <p>完成日期: 2021-08-13</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBK-40A、TGB1N-40A、TGB1N-40N、TGBK-40N Ue: AC220V/230V/240V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱 扣类型: C 型、D 型; TGBK-40A、TGB1N-40A: Icn=Ics: 4500A; TGB1N-40N、 TGBK-40N: Icn=Ics: 6000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极可开闭); 50/60Hz</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-09-05</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 09 月 06 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2021-09-06</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-09-06</p>	
<p>备注:</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;</p>