

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001977



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2024-11-02  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001977

产品系列、型号、规格:

CJ20-16;  $U_i$ : 690V;  $I_{th}$ : 16A;  $U_{imp}$ : 8kV; AC-1:  $U_e/I_e$ : 220V/16A, 380V/16A, 660V/16A; AC-3:  $U_e/I_e$ : 220V/16A, 380V/16A, 660V/13A; AC-4:  $U_e/I_e$ : 220V/16A, 380V/16A, 660V/13A;  $U_s$ : AC36V, 127V, 220V, 380V; 50Hz; 3P; 配用的辅助电路:  $I_{th}$ : 10A; 2NO2NC:  $U_e/I_e$ : AC-15: 36V/2.8A, 127V/0.8A, 220V/0.45A, 380V/0.26A

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: [lili@tengen.com.cn](mailto:lili@tengen.com.cn)  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。