

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001937



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980304001937

产品系列、型号、规格：

CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:20A;型号详见附录

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001937

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N
Uj:690V;
Uimp:8kV;
Ith:20A;
CJX2-09:
AC-1: Ue/le:AC220V/AC380V/AC660V/20A;
AC-3: Ue/le:AC220V/AC380V/9A,AC660V/6.6A;
AC-4: Ue/le:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;
CJX2-09N:
AC-4: Ue/le:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;
CJX2-12:
AC-1: Ue/le:AC220V/AC380V/AC660V/20A;
AC-3: Ue/le:AC220V/AC380V/12A,AC660V/8.9A;
AC-4: Ue/le:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;
CJX2-12N:
AC-4: Ue/le:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;
Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;
DC24V,48V,110V,220V;
外壳防护等级: IP20;
极数: 3P;
配用的辅助触头(本体):
1NO,1NC;
Ith:10A;
AC-15: Ue/le:AC380V/0.95A;
DC-13: Ue/le:DC220V/0.15A;

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021/11/03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001937

产品系列、型号、规格(附件):

- CJ X 2- 09 □ □ □
- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
- ① CJ: 交流接触器
 - ② X: 小型
 - ③ 2: 设计序号
 - ④ 09: 在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流
 - ⑤ □: 触头种类和数量:
“10”表示带有一常开辅助触头; “01”表示带有一常闭辅助触头;
“004”表示主触头为 4 常开; “008”表示主触头为 2 常开 2 常闭
 - ⑥ □: 常规: 省略不写 N: 可逆式交流接触器
 - ⑦ □: 交流线圈控制: 省略不写 Z: 直流线圈控制

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: