

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980307001831

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司  
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-02  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307001831

产品系列、型号、规格:

TGBKLE-40A、TGBKLE-40N、TGB1NLE-40A、TGB1NLE-40N  
Ue: AC220V/230V/240V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; I<sub>n</sub>: 30mA、50mA; AC型; I<sub>m</sub>: 2000A; TGBKLE-40A、TGB1NLE-40A: I<sub>cn</sub>=I<sub>cs</sub>: 4500A; TGBKLE-40N、TGB1NLE-40N: I<sub>cn</sub>=I<sub>cs</sub>: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭);

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-11-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。