



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-844113
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称：交流接触器 型号：CJ20-630 商标：/ 样品数量：6台 样品来源：工厂送样 收样日期：2021-10-15 完成日期：2021-11-02	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 CJ20-630
 Ith:630A; Ui:690V;Uimp:8kV;
 AC-1:Ue/Ie:220V/630A,380V/630A,660V/400A;
 AC-2:Ue/Ie:220V/630A,380V/630A,660V/400A;
 AC-3:Ue/Ie:220V/630A,380V/630A,660V/400A;
 AC-4:Ue/Ie:220V/500A,380V/500A,660V/320A;
 Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz;
 使用类别：AC-1,AC-2,AC-3,AC-4;
 极数:3P;
 辅助电路：4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC; Ith:16A;Ui:690V;Uimp:8kV;
 AC-15:36V/14A,127V/4A,220V/2.3A,380V/1.3A.

主检：方刚 签名：方刚 日期：2021-12-07
 审核：姜鑫 签名：姜鑫 日期：2021-12-07
 签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2021-12-07



备注：
 1.变更情况：见附页；
 2.原认可报告编号：03601-A-14B2137-S；
 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
 4.原证书编号：CQC2002010304003515；
 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。