



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-868319
(任务编号)

产品名称：小型断路器





型 号：TeB5-63、TeB5-63H

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)

检验检测专用章

检验检测专用章



<p>样品名称: 小型断路器 型号: TeB5-63、TeB5-63H 商 标: / 样品数量: 39 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-09 完成日期: 2022-01-10</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 浙江天正智能电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: TeB5-63、TeB5-63H; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定工作电压 (Ue): AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); 额定电流 (In): 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; 运行短路能力 (Ics): TeB5-63: 6kA, TeB5-63H: 10kA; 额定短路能力 (Icn): TeB5-63: 6kA, TeB5-63H: 7.5kA; 极数: 1P、2P、3P、4P; 适用于隔离。</p>	
<p>主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-10</p>	
<p>审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-10</p>	
<p>签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-10</p>	
<p>备注: 变更信息详见附件表 1</p>	