



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-906960

(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM1-1250

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告


<p>产品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号：TGM1-1250</p> <p>商 标：</p> <p>样品数量：8 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2022-01-11</p> <p>完成日期：2022-01-17</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--


试验依据标准：

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：见附页一

主检：  日期：2022-02-18

审核：  日期：2022-02-18

签发：  日期：2022-02-18

(检测机构名称、盖章)
2022 年 02 月 18 日

备注

变更项目	变更前	变更后
见附页二	见附页二	见附页二
原证书编号	CQC2012010307558447	
原测试报告编号	C-027-12DQ067-S	
原检测单位	福建省产品质量检测研究院	

附页一

TGM1-1250

Ui=AC800V;

Ue=AC400V;

In:700A,800A,900A,990A,1000A,1150A,1250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics=42.5kA;

Icu=85kA;

选择性类别:A;

3P;

配用的辅助触头:2NO2NC;

Ith=3A;

AC-15:AC380V/0.3A,DC-13:DC220V/0.15A

欠电压脱扣器 Us:AC380V/400V,AC220V/230V;

附页二

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
转轴供应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市宝丰机电有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司	浙江东海成套电器有限公司 浙江宝丰机电有限公司 裕明电气有限公司
锁扣, 跳扣, 再扣 供应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市宝丰机电有限公司 乐清市嘉菱电器有限公司	浙江东海成套电器有限公司 浙江宝丰机电有限公司 裕明电气有限公司
热磁式脱扣单元 供应商变更	乐清市天盛双金属有限公司 温州亚大双金属有限公司 乐清市通达双金属有限公司	浙江天盛双金科技有限公司 温州亚大双金属有限公司 乐清市通达双金属有限公司
分励脱扣器 供应商变更	乐清市建波开关附件厂 苏州未来电器有限公司	乐清市建波电气有限公司 苏州未来电器有限公司
欠压脱扣器 供应商变更	乐清市建波开关附件厂 苏州未来电器有限公司	乐清市建波电气有限公司 苏州未来电器有限公司
外部辅件(电操机构) 供应商变更	乐清市建波开关附件厂 苏州未来电器有限公司	乐清市建波电气有限公司 苏州未来电器有限公司
灭弧罩供应商变更	浙江东海成套电器有限公司 乐清市宝丰机电有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司	浙江东海成套电器有限公司 浙江宝丰机电有限公司 乐清市金瓯机电配件有限公司