

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010301958305

发证日期：2022年02月11日

有效期至：2031年05月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

产品名称和系列、规格、型号 智能集成电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）
产品型号：TG-ZMG 额定工作电压（ U_e ）：400V 额定绝缘电压（ U_i ）：690V 额定电流（ I_n ）：45.6A~5.7A 额定限制短路电流（ I_{cc} ）：15kA 额定总容量（ Q_c ）：40kvar~5kvar 外壳防护等级：IP30 补偿相数：三相补偿 投切电容器的元件类型：复合开关（单片机 CPU+磁保持继电器） 户内型（户外型）：户内型 频率：50Hz

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年09月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心