

CQC标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-845291

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-75、CJX1-85

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称：	交流接触器	委托人：	浙江天正电气股份有限公司
型号规格：	CJX1-75、CJX1-85	委托人地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标：	/	生产者：	浙江天正电气股份有限公司
样品数量：	2台	生产者地址：	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江天正电气股份有限公司
收样日期：	2021年12月8日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
完成日期：	2022年1月8日		

试验结论：依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CJX1-75, CJX1-85 $U_i: 660V; I_{th}: 90A$;
 CJX1-75: AC-3: $U_e/I_e: 220V/75A, 380V/75A, 660V/75A$; AC-4: $U_e/I_e: 220V/34A, 380V/34A, 660V/17A$; CJX1-85: AC-3: $U_e/I_e: 220V/85A, 380V/85A, 660V/75A$; AC-4: $U_e/I_e: 220V/42A, 380V/42A, 660V/21A$; $U_s: AC36V, 110V, 220V, 380V; 3P$;
 配用的辅助电路: $2NO2NC; I_{th}: 10A; U_e/I_e: AC-15: AC380V/0.8A$

主检： 向东 **向东** 日期： 2022. 1. 8
 审核： 薛正山 **薛正山** 日期： 2022. 1. 8
 签发： 李斌 **李斌** 日期： 2022. 1. 8

(检测机构名称、盖章)
2022年1月8日

备注：变更项目见下页

