

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000527

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)


自我声明编号: 2020980309000527



产品系列、型号、规格:

JRS2-12.5、JRS2-25 ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; Ue : AC690V ; Ie : JRS2-12.5 : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A , 0.63-1A , 0.8-1.25A , 1-1.6A , 1.25-2A , 1.6-2.5A , 2-3.2A , 2.5-4A , 3.2-5A , 4-6.3A , 5-8A , 6.3-10A , 8-12.5A , 10-14.5A ; JRS2-25 : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A , 0.63-1A , 0.8-1.25A , 1-1.6A , 1.25-2A , 1.6-2.5A , 2-3.2A , 2.5-4A , 3.2-5A , 4-6.3A , 5-8A , 6.3-10A , 8-12.5A , 10-16A , 12.5-20A , 16-25A ; 脱扣级别 : 10A ; 极数 : 3P ; 防护等级 : IP20 ; 配用的辅助触头 : 1NO,1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : 220V/1.64A , 380V/0.95A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。