



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-903027  
(任务编号)

产品名称：电动机综合保护器

型 号：JD-6

检测机构：福建省产品质量检验研究院




<p>产品名称：电动机综合保护器</p> <p>型号：JD-6</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：1 台</p> <p>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2021-12-13</p> <p>完成日期：2022-03-03</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

JD-6; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V; Ie: 63~400A; 脱扣级别: 5, 10, 20, 30; 3P;

配用的辅助触头 1NO1NC: Ui: 380V; Uimp: 2.5kV; Ith: 1A; AC-15: 380V/0.1A

<p>主检：张帆                      日期：2022-03-03</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2022年3月28日</p>
<p>审核：胡晓芳                      日期：2022-03-25</p>	
<p>签发：王平                      日期：2022-03-28</p>	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：C-027-12DQ1856(A2012CCC0309-1384762)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2013010309591752；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。