

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005181

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：TGW1-2000, TGW1-2000H;详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-12
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005181

产品系列、型号、规格(附件):

TGW1-2000, TGW1-2000H;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC400V/690V;
In: 200A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
TGW1-2000: Ue: AC400V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA /1s;
Ue: AC690V: Ics: 40kA, Icu: 50kA, Icw: 40kA/1s;
TGW1-2000H: Ue: AC400V: Ics: 90kA, Icu: 90kA, Icw: 60kA/1s, 75kA/0.5s;
Ue: AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s, 65kA/0.5s;
使用类别: B类;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
符合附录 N 带电子电路的附件:
欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V, AC380/400V;
电动操作机构 ADW45: Us: AC220/230V, AC380/400V, DC110V, DC220V;
配用的辅助触头: F5
6N06NC, 9N03NC, 5N07NC, 7N05NC, 8N04NC, 3N09NC, 4N08NC,
4N04NC, 5N05NC
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A.

型号解释:

TG W 1-2000 □
① ② ③ ④ ⑤

- ①TG: 企业特征代号;
- ②W: 万能式断路器;
- ③1: 设计序号;
- ④2000: 壳架等级额定电流;
- ⑤□: 短路分断能力级别: 普通型无标志, H (高分断)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-12
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: