



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-903025

(任务编号)

产品名称: 低压复合开关

型 号: TGFK- $\Delta$ 、TGFK-Y

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心 (浙江)



产品名称: 低压复合开关 型号: TGFK-Δ、TGFK-Y 商标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-03-28 完成日期: 2022-05-12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGFK-Δ、TGFK-Y; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 80A; Ue: AC230V (分补)、AC400V (共补); Ie: 43.3A、57.7A; Qe: 30kvar、40kvar; Us: DC12V; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P

主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-05-12

审核: 林杰 签名:  日期: 2022-05-16

签发: 许启进 签名:  日期: 2022-05-16



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
电子组件板原理图	/	0TZY.354.1022
额定工作电流 Ie	60A、80A	43.3A、57.7A
原证书编号	CQC2018010304065467	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2017CCC0304-2686449

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效  
 样品 I-01 同 V-01