



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-958893




(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1NE-800M, TGM1NE-800H,
TGMKE-800M, TGMKE-800H,
TGMGE-800M, TGMGE-800H,
TGMHE-800M, TGMHE-800H,
TGM1BXE-800M, TGM1BXE-800H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: TGM1NE-800M,TGM1NE-800H, TGMKE-800M,TGMKE-800H, TGMGE-800M,TGMGE-800H, TGMHE-800M,TGMHE-800H, TGM1BXE-800M,TGM1BXE-800H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-06-21</p> <p>完成日期: 2022-07-04</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见附页 1</p>	
<p>主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-08-12</p>	 <p>(检测机构名称 盖章)</p> <p>2022年8月12日</p>
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-08-12</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-8-12</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.变更情况: 见附页 2 2.原认可报告编号: 03601-A-21B0976-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC21107322313; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	

附页1:

TGM1NE-800M,TGM1NE-800H,TGMKE-800M,TGMKE-800H,
TGMGE-800M,TGMGE-800H,TGMHE-800M,TGMHE-800H,
TGM1BXE-800M,TGM1BXE-800H

Ui: 1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC500/550V,AC660/690V;

In:630A(Ir:250A ~ 630A 可调),800A(Ir:315A ~ 800A 可调)

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:AC380/400/415V:M 型:70kA;H 型:70kA;

AC500/550V:M 型:30kA;H 型:40kA;

AC660/690V:M 型:20kA;H 型:20kA;

Icu:AC380/400/415V:M 型:70kA;H 型:100kA;

AC500/550V:M 型:40kA;H 型:50kA;

AC660/690V:M 型:20kA;H 型:30kA;

Icw:AC380/400/415V,AC500/550V,AC660/690V:M 型:10kA/1s;H 型:10kA/1s;

选择性类别: B 类;适用频率:50/60Hz;

极数: 3P (3 个保护极,适用于隔离);

3P+N /A 型 (3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);

4P /B 型 (3 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);

4P /C 型 (4 个保护极, N 极可开闭,适用于隔离);

3P+N /D 型 (4 个保护极, N 极常通,不适用于隔离);

配用的辅助触头:种类和对数:辅助触头 OF-M,报警触头 SD-M; 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC;

Ith: 6 A;Ui:690V;Uimp:4kV;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A

符合附录 N 的电子附件:

欠电压脱扣器: Us: AC220/230V/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz;

电动操作机构: Us: AC220V/230V/240V,AC380V/400/415V,50Hz/60Hz;

预付费分励脱扣器控制电源电压: Us: AC220/AC230/240V,50Hz/60Hz;

过载报警不脱扣附件控制电源电压:

Us: AC220/AC230/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz;DC24V;

通讯模块 (电子分励报警附件) 控制电源电压:

Us: AC220/AC230/240V,AC380/400/415V,50Hz/60Hz;DC24V.

附页2:

序号和名称	变更前	变更后
1.型号变更	TGM1NE-800M,TGM1NE-800H, TGMKE-800M,TGMKE-800H, TGMGE-800M,TGMGE-800H, TGMHE-800M,TGMHE-800H	TGM1NE-800M,TGM1NE-800H, TGMKE-800M,TGMKE-800H, TGMGE-800M,TGMGE-800H, TGMHE-800M,TGMHE-800H, TGM1BXE-800M,TGM1BXE-800H
2.总装配图变更	2TZD.256.6064, 2TZD.259.6105	2TZD.256.6064, 2TZD.259.6105、 2TZD.256.6124, 2TZD.259.6183
3.基座、盖的供应商变更	温州万华塑胶有限公司 浙江宏环电器有限公司 温州金通成套电器有限公司 浙江宏环电器有限公司	温州万华塑胶有限公司 浙江宏环电气科技有限公司 温州金通成套电器有限公司
4.盖、手柄的供应商变更	乐清市苏吕塑料件厂 温州市航星塑料电器配件厂 浙江宏环电器有限公司 浙江伯特利新材料技术有限公司	乐清市苏吕塑料件厂 温州市航星塑料电器配件厂 浙江宏环电气科技有限公司 浙江伯特利新材料技术有限公司
5.转轴的供应商变更	温州万华塑胶有限公司 温州市君正电器有限公司 浙江宏环电器有限公司 温州金通成套电器有限公司	温州万华塑胶有限公司 温州市君正电器有限公司 浙江宏环电气科技有限公司 温州金通成套电器有限公司
6.动静主触头的供应商变更	福达合金材料股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 上海电器股份有限公司人民电器厂 温州中希电工合金有限公司	温州宏丰电工合金股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 上海电器股份有限公司人民电器厂