




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2948453






产品名称: 时间继电器

型 号: JS14-P、JS14-PC、JS14-PM

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0303-2948453</p> <p>样品名称: 时间继电器</p> <p>型号: JS14-P、JS14-PC、JS14-PM</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2018 年 09 月 20 日</p> <p>完成日期: 2018 年 11 月 08 日</p>	<p>委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JS14-P、JS14-PC、JS14-PM;</p> <p>Ui: 380V; Uimp: 2.5kV;</p> <p>AC-15: Ue: AC220V, Ie: 0.5A;</p> <p>DC-13: Ue: DC24V, Ie: 0.5A;</p> <p>Ith: 5A;</p> <p>防护等级: IP40</p>	
<p>主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-11-25</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原认证情况见附页</p>	