



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4463

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-982308

(任务编号)

产品名称: 切换电容接触器

型 号: TGCC1-95 TGCC1-115

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告





申请编号: V2022CQC107502-982308 (任务编号) 样品名称: 切换电容接触器 型号规格: TGCC1-95 TGCC1-115 样品数量: 4 样品生产序号: / 收样日期: 2022年08月24日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
---	--

**试验依据标准:** GB/T 14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

**试验结论:** 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCC1-95 TGCC1-115  
 Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV  
 Ie: 73A (TGCC1-95)、87A (TGCC1-115)  
 使用类别: AC-6b; 极数: 3P; IP20  
 TGCC1-95 : 220V/230V: 35kvar; 380V/400V: 50kvar; 660V/690V: 92kvar  
 TGCC1-115: 220V/230V: 35kvar; 380V/400V: 60kvar; 660V/690V: 92kvar  
 控制电源电压 Us: 50Hz/60Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V  
 50Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V  
 辅助触头: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A  
 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A、DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;  
 种类和对数: 2N01NC, 1N02NC

主检: 王玉华    签名:  日期: 2022-09-08	 <p>天津天传电控设备检测有限公司                  (检测机构名称、盖章)                  2022年09月21日                  检验检测专用章</p>
审核: 王静    签名:  日期: 2022-09-21	
签发: 张春香    签名:  日期: 2022-09-21	

备注	该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。
----	----------------------