

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002663

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：家用及类似场所用过电流保护断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 10963.1-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-11-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002663

产品系列、型号、规格:

TGB3-63,TGB3H-63,TGB3-63T,TGB3H-63T Ui:690 ; Uimp:4k ; Ue AC230 /400 (1P),AC400 (2P,3P,4P);
In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,16A,20A,25A,32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型; TGB3-63/TGB3-
63T:Ics=Icn:6000A; TGB3H-63/TGB3H-63T:Ics:7500A TGB3H-63/TGB3H-63T Icn:10000A; 极数 P,2P,3P,4P。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-11-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。