



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2022CQC107502-1028149
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGEVC1-50, TGEVC1-100, TGEVC1-135

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







| | |
|--|---|
| <p>样品名称: 直流接触器</p> <p>型 号: TGEVC1-50, TGEVC1-100, TGEVC1-135</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2023-01-03</p> <p>完成日期: /</p> | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 苏州安来强电子科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 苏州市相城区北桥街道冯店路 398 号 2 号 厂 房</p> |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGEVC1-50, TGEVC1-100, TGEVC1-135
 Ui:1500V;Uimp:4kV;Ith:150A;
 Ue/Ie:DC450V/50A/100A/135A,DC750V/900V/1000V/1500V/10A;
 使用类别:DC-1:
 Us: DC6V,DC12V,DC24V, DC28V, DC36V,DC48V,DC72V;
 极数:1P;
 配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO+1NC):
 Ui:250V;Uimp:1.5kV;Ith:3A;
 AC-12:Ue/Ie:AC125V/3A;
 DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A.

| | |
|--|--|
| 主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-02-17 |  (检测机构名称 盖章) 2023 年 02 月 17 日 |
| 审核: 陈凤林 签名:  日期: 2023-02-17 | |
| 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-02-17 | |

备注:

见附页