



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: V2023CQC107502-1049471

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM5-400、TGM5-630、



TGM5-400HU、TGM5-630HU

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2023CQC107502-1049471 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM5-400、TGM5-630、 TGM5-400HU、TGM5-630HU 数量: 2台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-03-29 完成日期: 2023-03-30</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777号浙江天正智能电器有限公司内2#厂房3F东侧</p>
<p>试验结论: 原获证(母证书号: CQC2019010307267833)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样品与原获证(母证书号: CQC2019010307267833)产品的描述、内部结构一致。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM5-400、TGM5-630、TGM5-400HU、TGM5-630HU; 具体参数详见附页 1</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2023-03-31</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-03-31</p>	
<p>签发: 姚波 签名:  日期: 2023-03-31</p>	
<p>备注: ODM 申请人与母证书的信息情况详见附页 2。</p>	