



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM 模式





申请编号: V2022CQC107502-1033428
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGWG-2000, TGWG-2000H

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



<p>样品名称: 万能式断路器</p> <p>型 号: TGWG-2000, TGWG-2000H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2023-03-29</p> <p>完成日期: 2023-03-30</p>	<p>委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正智能电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 原获证(CQC22107365346)产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(CQC22107365346)产品, 产品描述一致、内部结构一致</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGWG-2000, TGWG-2000H; Ue: AC380V/400V/415V, 660V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 普通型: AC380V/400V/415V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s; AC660V/690V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC380V/400V/415V: Ics: 90kA, Icu: 90kA, Icw: 65kA/1s, 75kA/0.5s; AC660V/690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s, 65kA/0.5s; 极数: 3P、4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A</p>	
<p>主检: 徐瑞达 签名:  日期: 2023-03-30</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量检验中心 2023 年 03 月 30 日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-03-30</p>	
<p>签发: 胡海清 签名:  日期: 2023-03-30</p>	
<p>备注</p>	<p>ODM 认证信息详见附页。</p>