

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980302000037

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000037

产品系列、型号、规格:

GL - / ;  $U_i$ : 1000V ;  $U_{imp}$ : 12kV ;  $U_e$ : AC415V/690V ;  $I_{th}$ : 3150A ;  $I_e$ : 3150A、2500A、2000A ;  $I_{cw}$ : 50kA/1s ;  $I_{cm}$  (峰值) : 105kA ; 使用类别: AC-22B ; 极数: 3P、4P ; 配用的辅助触头 :  $I_{th}$ : 3A ; 1NO1NC , 2NO2NC ; AC-15 :  $U_e/I_e$ : AC220V/0.8A;具体参数和型号解释详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000037

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

GL □ - □ / □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式: "C"表示侧方正面操作,  
"Z"表示上下转换操作, 不需要不注
- (3) 额定工作电流(A): 2000、2500、3150
- (4) 极数: "3"表示 3P, "4"表示 4P
- (5) "J"表示柜外操作, 柜内操作不注
- (6) 辅助触点功能代号: "11"表示一常开一常闭,  
"22"表示二常开二常闭, 不需要不注

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。