

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980302000036



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166163  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-16  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000036

产品系列、型号、规格:

GL-250 / X、GL-350 / X、GL-400 / X、GL-500 / X、GL-630 / X、GL-800 / X;详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166163  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-16  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000036

产品系列、型号、规格(附件):

GL-250□/□□□X、GL-350□/□□□X、GL-400□/□□□X、GL-500□/□□□X、GL-630□/□□□X、GL-800□/□□□X Ue: AC415/690/800/1000V; Ith: 400A、800A; Ie: 250A、350A、400A(Ith: 400A); 500A、630A、800A (Ith: 800A); Ui: 1000V; Uimp: 12kV; AC-23A(AC415V)、AC-22A(AC690/800/1000V); Icw: 20kA/1s; Icm(峰值): 40kA; 极数: 3P、4P; 辅助回路: 1N01NC; 2N02NC; Ith: 3A; Ui: 380V; Uimp: 1.5kV; AC-15; Ue: 220V; Ie: 0.8A

型号的解释:

GL - □ □ / □ □ □ □ X

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 隔离开关

(2) 额定工作电流(A): 250、350、400、500、630、800

(3) 设计代号: "HU": 高电压 AC800/1000V; 无表示 AC415/690V

(4) 极数: "3": 3极, "4": 4极

(5) 手柄类型: 柜内手柄不注, "J": 柜外手柄

(6) 辅助开关: "11": 一常开一常闭, "22": 二常开二常闭

(7) "X": 祥云配色

联系人:

李莉

电话:

0577-57166163

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-16

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

