

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010305714099

发证日期: 2023年06月15日

有效期至: 2031年01月29日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 刀开关  
HS13-3000 ;Uimp:12kV ;Ui:1000V ;Ue:AC415V/690V ;Ith:3000A ;Ie:3000A ;Icw :50kA/1s ;  
AC-20A ; 3P、4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2014010305714099

第 1 页 共 1 页  
纸 号:

型号解释:

$\frac{HS}{(1)} \frac{13}{(2)} \frac{\square}{(3)} - \frac{\square}{(4)} / \frac{3}{(5)} \frac{\square}{(6)}$

- (1)刀开关;
- (2)设计代号;
- (3)"BX": 表示旋转型, 正面中央杠杆传动机构适用, 无"BX"代表杠杆式操作型
- (4)额定工作电流: 3000
- (5)极数: 3-3P, 4-4P;
- (6)操作方式: "0" 表示不带灭弧罩; "1" 表示带灭弧罩

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心