

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001310

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001310

产品系列、型号、规格:

HR17N-630/30,HR17N-630/31, HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,HR17N-630/30H,HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH; Ui:1000V; Uimp:12kV;Ue: AC415V/690V; Ith=Ie:315A,400A,500A,630A; Iq:100kA(415V), 50kA(690V);使用类别:AC-23B(415V), AC-22B(690V); 极数:3P;配用的辅助触头:一常开一常闭(2002010305025051)型号:JW2-11;Ith:3A; AC-15:AC220V,0.5A; DC-13:DC220V,0.1A.

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。