

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001356

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：熔断器式隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签署：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980302001356

产品系列、型号、规格：

HR3-800、HR3BX-800、HR3-1000、HR3BX-1000;  $U_e$  : AC380V ;  $I_e$  : 800A、1000A ;  $U_i$  : 660V ;  $U_{imp}$  : 8kV ;  $I_{th}$  : 800A、1000A ; 额定限制短路电流：10kA ; 使用类别：AC-22B ; 极数：3P.型号解释详见附件

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001356

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HR  $\frac{3}{(1)}$   $\frac{3}{(2)}$   $\frac{3}{(3)}$  -  $\frac{3}{(4)}$  /  $\frac{3}{(5)}$   $\frac{3}{(6)}$

- 1) 熔断器式隔离开关
- 2) 设计代号
- 3) “BX”代表旋转式操作型(仅对正面中央杠杆传动机构式可选用),无“BX”代表杠杆式操作型
- 4) 额定电流(A): 1000、800
- 5) 极数
- 6) “2”代表正面中央杠杆传动机构式;“3”代表侧面操作手柄式;“4”代表侧面方杠杆传动机构式

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。