



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012351372

发证日期: 2023年06月15日  
有效期至: 2033年06月14日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 低压电涌保护器专用保护装置  
TGSCB1-15 I, TGSCB1-20 II, TGSCB1-40 II, TGSCB1-65 II, TGSCB1-80 II; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 NB/T 42150-2021

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471452-2022 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年07月14日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012351372

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGSCB1-15I, TGSCB1-20II, TGSCB1-40II, TGSCB1-65II, TGSCB1-80II;

Ue: AC230V/240V(1P,2P); AC230/400V(3P,4P);

Ui: 500V;

Uimp: 6kV;

I 类 Iimp: 15kA;

I 类试验的标称放电电流 (In): 20 kA(TGSCB1-15I);

II 类试验的标称放电电流 (In): 10 kA(TGSCB1-20II),

20 kA(TGSCB1-40II), 30 kA(TGSCB1-65II), 40 kA(TGSCB1-80II);

II 类试验的最大放电电流 (Imax): 20 kA(TGSCB1-20II),

40 kA(TGSCB1-40II), 65 kA(TGSCB1-65II), 80 kA(TGSCB1-80II);

额定短路能力(Icn): 100kA;

最小瞬时动作电流 (Ii): 5A;

最小延时动作电流 (

Id): 3A;

极数: 1P,2P,3P,4P;

配合 SPD 的试验类型: I, II 类试验 SPD 的专用保护装置



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC22012351372

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

## 型号解释：

TG SCB □ - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业特征代号

(2) SPD 后备保护器

(3) 设计序号

(4) 电涌耐受能力  $I_{imp}:15, I_{max}:20/40/65/80$

(5) 配合 SPD 的试验等级：I 类、II 类、III 类



## 中国质量认证中心