

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005332

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005332

产品系列、型号、规格:

TGM1NL-630L、TGM1NL-630M; TGMKL-630L、TGMKL-630M; TGMGL-630L、TGMGL-630M; TGMHL-630L、TGMHL-630M; TGM1NL-800L、TGM1NL-800M; TGMKL-800L、TGMKL-800M; TGMGL-800L、TGMGL-800M; TGMHL-800L、TGMHL-800M; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380/400/415V; 50/60Hz; I_n : 630A: 400/450/500/550/630A; I_n : 800A: 400/450/500/550/630/700/800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; L型: I_{cs} : 36kA; I_{cu} : 50kA; M型: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 75kA; 选择性类别: A类; 适用于隔离(3P+N除外); 额定剩余动作类型: AC型、A型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I_n : 50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA 分级调节或一档固定; 配用的辅助触头OF-M3, 报警触头SD-M3: 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC; U_i : 690V; I_{th} : 6A; AC-15: AC380/400/415V/1A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 漏电报警不跳闸模块 U_s : DC24V、AC220/230/240V、AC380/400/415V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005332

产品系列、型号、规格(附件):

TGM1NL...-630L,TGM1NL...-630M,TGMKL...-630L,TGMKL...-630M,
TGMGL...-630L,TGMGL...-630M,TGMHL...-630L,TGMHL...-630M,
TGM1NL...-800L,TGM1NL...-800M,TGMKL...-800L,TGMKL...-800M,
TGMGL...-800L,TGMGL...-800M,TGMHL...-800L,TGMHL...-800M;
Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ue: AC380/400/415V;
In:400/450/500/550/630A(TGM1NL...-630L,TGM1NL...-630M,TGMKL...-
630L,TGMKL...-630M,TGMGL...-630L,TGMGL...-630M,TGMHL...-630L,TGMHL...-
630M),
400/450/500/550/630/700/800A(TGM1NL...-800L,TGM1NL...-800M,TGMKL...-
800L,TGMKL...-800M,TGMGL...-800L,TGMGL...-800M,TGMHL...-
800L,TGMHL...-800M);
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

Ics: 36kA (L 型),50kA (M 型);
Icu: 50kA (L 型),75kA (M 型);
IΔn:50/75/100/150/200/300/400/500/600/800/1000mA 分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: A 型,AC 型;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
剩余接通和分断能力(IΔm): 25%Icu;
使用类别: A 类;
极数: 3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P(三个保护极,N 极可开闭),4P;

适用于隔离(3P+N 除外);
额定频率: 50/60 Hz;
配用的辅助触头 OF-M3,报警触头 SD-M3:1NO1NC,2NO2NC,4NO4NC;
(证书号:2016010304928784)Ith:6A;
AC-15:AC380/400/415V/1A;
DC-13:DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005332

产品系列、型号、规格(附件):

欠电压脱扣器(QT)Us:AC220/230/240V,AC380/400/415V,50/60Hz;

电动操作机构(CD2)Us:AC220/230/240V,AC380/400/415V, 50/60Hz;

漏电报警不跳闸模块 Us:DC24V,AC220/230/240V,AC380/400/415V,50/60Hz.

型号的解释:




表 1

设计序号 (注 1)	型号解释	代号	剩余电流 额定剩余 电 流 分 量 (注 2)	型号解释	代号		
3)	分断速度	TV	短路分断 能力级别 (注 4)	不带剩余分量	无		
	三极快速	K		带剩余分量	A		
	三极普通	G		极数分断型	L		
	五极快速	H			M		
电流值 (A) (注 3)	型号解释	代号	型号解释	代号			
4)	630A	630	漏电失窃 功能代 码 (注 6)	无漏电失窃功能	无		
	800A	800		带漏电失窃功能	G		
	操作方式 代号 (注 5)	型号解释		代号	脱扣方式 代号 (注 8)	型号解释	代号
手柄直接操作	无	极数分断型	极数分断型	极数分断型			
转动手柄操作	Z						
极数代号 (注 7)	三极	3	塑料外壳式断路器	热磁式脱扣器	热磁式脱扣器	热磁式脱扣器	
	三极四线	3N					2
	四极	4					3

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

