

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305002097

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305002097

产品系列、型号、规格:

TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3, TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4; Ui: 800V(主), 400V(控辅); Uimp: 8kV(主), 2.5kV(控辅); Ue: AC400V; Ie: 630A, 700A, 800A; 使用类别: AC-33B; Icn: L型: 50kA, M型: 70kA; Icm(峰值): L型: 105kA, M型: 154kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P. 型号解释详见附件

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980305002097

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

TG Q 1N- 800 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) TG: 企业特征代号
- (2) Q: 自动转换开关电器
- (3) 1N: 设计序号
- (4) 800: 壳架电流 (A)
- (5) □: 分断能力代号 (L: 基本型, M: 较高型)
- (6) □: 极数: 3-三板, 4-四极
- (7) □: 结构形式: Y (一体式), 无代号 (分体式) 仅智能型
- (8) □: 控制器型号 (A: 经济型; B: 标准型; C: 智能型)
- (9) □: 通讯可选 (无代号: 不带通讯; T: 带通讯 (只有智能型可选通讯))
- (10) □: 控制器工作模式 (无代号: 电网-电网; F: 电网-发电机 (经济型无))
- (11) □: 控制器动作方式 (无代号: 自投自复; S: 自投不自复 (经济型无))
- (12) □: 可选功能 (W: 消防联动位置反馈; Z: 转换拒动报警; C: 错接线报警; G: 故障报警输出 (经济型无可选功能))

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签字：