

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307004000

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流保护断路器(CBR)
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-25
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307004000

产品系列、型号、规格:

TGM1EL-630M、TGM1EL-630H Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A (Ir: 250~630可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 8kA/1s; H型: Ics: 50kA; Icu: 85kA; Icw: 8kA/1s; In: 30mA、50mA、100mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF (可调); 额定剩余动作类型: AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B类; Im: 25%Icu; 延时型、非延时型; t: 0.06s、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s; 额定频率: 50/60Hz; 极数: 3P+N, 4P (3个保护极, N极可开闭); 3P+N不适用于隔离用, 4P适用于隔离用; 配用的辅助触头OF-M: 1NO1NC, 2NO2NC、报警触头SD-M: 1NO1NC, 2NO2NC; Ui: 690V; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250/0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构 Us: AC220/230V、AC380/400V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。