

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005373

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005373

产品系列、型号、规格:

TGM3L-800L、TGM3L-800M、TGM3L-800H、TGM3L-800R、TGM3LA-800L、TGM3LA-800M、TGM3LA-800H、TGM3LA-800R; 参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005373

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3L-800L、TGM3L-800M、TGM3L-800H、TGM3L-800R、TGM3LA-800L、TGM3LA-800M、TGM3LA-800H、TGM3LA-800R
Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
In: 400A、500A、600A、630A、700A、800A;
L型: Ics: 35kA, Icu: 50kA;
M型: Ics: 65kA, Icu: 65kA;
H型: Ics: 65kA, Icu: 85kA;
R型: Ics: 85kA, Icu: 100kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
I Δ n: 50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA
任选三档分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: AC型, A型(延时型,非延时型); I Δ m: 25%Icu;
选择性类别: A类;
极数: 3P, 3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极常通带保护), 4P (B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭);
配用的辅助触头、报警触头: FC38-400 (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC);
Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1A; DC-13:
Ue/Ie: DC220/230V/0.15A;
符合附录N的电子附件: 电动操作机构 CD2-800: AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器: QT38-400: AC220/230V, AC380/400V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005373

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3L-800L、TGM3L-800M、TGM3L-800H、TGM3L-800R、TGM3LA-800L、TGM3LA-800M、TGM3LA-800H、TGM3LA-800R
Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
In: 400A、500A、600A、630A、700A、800A;
L型: Ics: 35kA, Icu: 50kA;
M型: Ics: 65kA, Icu: 65kA;
H型: Ics: 65kA, Icu: 85kA;
R型: Ics: 85kA, Icu: 100kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
I Δ n: 50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 任选三档分级调节或一档固定;
额定剩余动作类型: AC型, A型(延时型, 非延时型); I Δ m: 25%Icu;
选择性类别: A类;
极数: 3P、3P+N(A型: 3个保护极, N极常通; D型: 4个保护极, N极常通带保护), 4P(B型: 3个保护极, N极可开闭; C型: 4个保护极, N极可开闭);
配用的辅助触头、报警触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC);
Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15; Ue/Ie: AC380/400V/1A; DC-13; Ue/Ie: DC220/230V/0.15A;
符合附录N的电子附件: 电动操作机构CD2-800; AC220/230V, AC380/400V;
欠压脱扣器: QT38-400; AC220/230V, AC380/400V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

